

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Утверждаю:

Начальник лаборатории

И.П. Смирнов

23.05.2022 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 002/В-23/05/22 от 23.05.2022 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Мастер». Адрес: 610048, РОССИЯ, Кировская область, г. Киров, пр-т Строителей, д. 22-55
Наименование объекта испытаний ¹	Металлоконструкции сборные. Изделия для инвалидов-опорников; Поручни
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Мастер». Адрес: 610048, РОССИЯ, Кировская область, г. Киров, пр-т Строителей, д. 22-55
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/В-23/05/22
Идентификационный номер образца	№ 002/В-23/05/22
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ Р 51261-2017. УСТРОЙСТВА ОПОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ. Типы и технические требования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях и транспортных средствах	ГОСТ Р 51261-2017	должны исключать возможность травмирования людей - пользователей зданий, сооружений и пассажиров транспортных средств, в том числе людей с нарушением функции зрения.	Соответствует требованию
Минимальная длина свободного участка опорного устройства в любом его положении	ГОСТ Р 51261-2017	должна быть не менее 100 мм для захвата всей кистью руки.	Соответствует требованию
Форма и размеры опорных устройств	ГОСТ Р 51261-2017	должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования.	Соответствует требованию

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Опорные устройства	ГОСТ Р 51261-2017	должны быть круглого сечения диаметром не более 50 мм	Круглого сечения диаметром 34 мм
Опорные устройства (поручни), устанавливаемые в транспортных средствах	ГОСТ Р 51261-2017	должны иметь круглое поперечное сечение или сечение, близкое к круглому.	Соответствует требованию
Диаметр их поперечного сечения	ГОСТ Р 51261-2017	должен составлять от 32 до 38 мм	35 мм
Поверхность опорных устройств, а также любая стенка или поверхность вблизи них	ГОСТ Р 51261-2017	должны быть ровными и гладкими или рифлеными (только для поверхности опорных устройств) без острых кромок и заусенцев	гладкие
Опорные устройства	ГОСТ Р 51261-2017	должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить опорные устройства и пользоваться ими.	Соответствует требованию
Опорное устройство	ГОСТ Р 51261-2017	должно сохранять прочность, не должно поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры и должно выдерживать усилие, значение которого составляет не менее 500 Н, приложенное к любой его точке в любом направлении без остаточной деформации составных частей опорного устройства и конструкции, к которой оно крепится.	Соответствует требованию
Опорные устройства	ГОСТ Р 51261-2017	должны быть снабжены элементами, обеспечивающими их закрепление на месте	Соответствует требованию

Протокол испытаний № 002/В-23/05/22 от 23.05.2022 года

Лист 2 из 4

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		установки.	
Расстояние между опорным устройством и ближайшим элементом оборудования или стенками помещения	ГОСТ Р 51261-2017	должно быть не менее 40 мм	55 мм
Поверхность лестничных поручней	ГОСТ Р 51261-2017	должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша.	Соответствует требованию
Лестничные поручни	ГОСТ Р 51261-2017	должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша - вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А	Соответствует требованию
Высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени, мм: Для верхнего поручня Для нижнего поручня	ГОСТ Р 51261-2017	900 700-750	900 725
Поверхность лестничного поручня	ГОСТ Р 51261-2017	не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями	Соответствует требованию
Концы лестничного поручня	ГОСТ Р 51261-2017	должны быть скруглены или прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их расположении - соединены между собой	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ